

Warszawa, dnia 22.01.2013 r.

Wykonawcy

ZTM-NZ-2210-42-1-12/ADA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 1/2013 na konserwację systemów i instalacji przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach administrowanych przez ZTM

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1 :

W SIWZ do przetargu wymagane są serwisy i konserwacja m.in. systemu zdalnej kontroli i sterowania Kontron. Proszę o podanie bardziej precyzyjnych informacji nt. tego systemu (producenta, opis funkcjonalności itp.).

Odpowiedź:

Z dokumentów jakie posiada Zamawiający wynika, że dostawcą/producentem większości urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu Kontron znajdującego się na Węzle Komunikacyjnym Młociny jest spółka Kontron East Europe Sp. z o. o.. Zamawiający w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ opisał, że zintegrowany system zarządzania budynkiem (Kontron)/zwany również systemem zdalnej kontroli i sterowania Kontron jest odpowiedzialny m.in. za:

- kontrolę central sygnalizacji pożaru;
- kontrolę central kłap oddymiania;
- kontrolę współdziałania systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania z innymi systemami działającymi przez Kontron.

System Kontron jest odpowiedzialny również za:

- kontrolę central wentylacyjnych;
- kontrolę central klimatyzacyjnych;
- sterowanie i kontrolę ogrzewania;
- sterowanie i kontrolę rozdzielnic wentylacyjnych;
- sterowanie i kontrolę oświetlenia;
- kontrolę maszynowni schodów i dźwigów;
- kontrolę centralnych UPS-ów;
- kontrolę stanu oprav oświetleniowych awaryjnego;
- kontrolę temperatury.

Ponadto informujemy, że dzięki systemowi, oprogramowaniu i komunikatom wyświetlanym na monitorach operatora jesteśmy w stanie uzyskać informacje o pracy urządzeń wchodzących w skład systemów i instalacji m.in.: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania itp., jak również jesteśmy informowani o powstałych awariach np. awarii klapy dymowej (*czy kłapa jest zamknięta/otwarta, czy wystąpiło jakieś uszkodzenie itp.*) oraz możemy sterować urządzeniami, włączać i wyłączać oświetlenie, ogrzewanie itp..

Z uwagi na fakt, iż dokumentacja techniczna zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (Kontron) jest obszerna Zamawiający na pisemną prośbę oferenta jest gotów udostępnić do dnia 23 stycznia br. do wglądu dokumentację powykonawczą, która szczegółowo opisuje m.in. funkcjonalność systemu. Dokumentacja jest dostępna do wglądu u Zamawiającego w godz. 10:00 - 14:00 na Węzle Komunikacyjnym Młociny, zlokalizowanym przy ul. J. Kasprówicza 145 w Warszawie. W celu umówienia wizyty Oferenta prosimy o wcześniejszy kontakt na maila: zamowienia@ztm.waw.pl.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Leszek Ruda