

Warszawa, dnia 29.08.2013 r.

Wykonawcy

ZTM-NPZ1-2210-462-1-13/ADA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 49/2013 na wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowych lub ich elementów, za pomocą ochronnych systemów malarskich oraz opracowanie dokumentacji renowacji na obiektach administrowanych przez zamawiającego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

Z uwagi na stan konstrukcji. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie całej konstrukcji czy tylko likwidacje ognisk korozji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza malowanie całej konstrukcji zgodnie z Polską normą PN-EN ISO 12944.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego

Grzegorz Dziemieszczyk